



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 26/Nov/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	50,984	2,784	1,312	3.94	25.51
PSR Arequipa SUR	24,740	1,488	664	3.94	28.44
PSR Tacna	25,317	1,471	714	4.00	28.87
PSR Moquegua	156	24	0	3.59	36.69
PSR Ilo	165	21	0	3.81	24.09
PSR La Joya	22,730	1,473	197	3.94	31.60
Total Distribuido	124,092	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	124,092	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.