



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo: 27/Nov/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m ³)	Flujo máximo (m ³ /h)	Flujo mínimo (m ³ /h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	52,687	2,816	872	3.95	26.18
PSR Arequipa SUR	26,685	1,592	640	3.94	29.89
PSR Tacna	23,606	1,279	216	4.01	29.50
PSR Moquegua	160	24	0	3.59	38.94
PSR Ilo	164	23	0	3.81	29.47
PSR La Joya	17,392	1,080	236	3.94	30.91
Total Distribuido	120,694	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	120,694	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.