



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo: 30/Nov/2025

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	24,754	1,872	540	3.94	24.00
<b>PSR Arequipa SUR</b>	9,992	1,120	130	3.94	27.84
<b>PSR Tacna</b>	9,832	602	137	4.01	30.12
<b>PSR Moquegua</b>	162	25	0	3.59	36.87
<b>PSR Ilo</b>	163	20	0	3.81	28.23
<b>PSR La Joya</b>	14,956	730	462	3.94	29.81
<b>Total Distribuido</b>	59,859	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	59,859	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.