



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

2-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,950	2,432	1,144	3.84	23.58
PSR Arequipa SUR	26,100	1,600	292	4.00	27.48
PSR Tacna	20,745	1,160	0	3.89	25.50
PSR Moquegua	146	22	0	3.59	36.72
PSR Ilo	199	24	0	3.81	21.49
PSR La Joya	14,700	752	272	3.89	30.82
Total Distribuido	102,840				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	102,840	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.