



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

3-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	28,125	1,720	732	3.84	25.56
PSR Arequipa SUR	9,000	1,632	270	3.94	29.25
PSR Tacna	22,005	1,172	545	3.89	19.05
PSR Moquegua	166	26	0	3.59	33.78
PSR Ilo	219	26	0	3.81	18.58
PSR La Joya	14,490	701	176	3.89	27.95
Total Distribuido	74,005				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	74,005	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.