



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

5-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,108	2,464	296	3.78	27.95
PSR Arequipa SUR	25,425	1,560	800	3.97	27.06
PSR Tacna	19,996	1,309	0	3.89	25.45
PSR Moquegua	168	22	0	3.59	34.19
PSR Ilo	215	32	0	3.81	19.86
PSR La Joya	20,339	1,536	129	3.89	25.84
Total Distribuido	111,252				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	111,252	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.