



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

9-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,050	2,592	1,208	3.84	25.30
PSR Arequipa SUR	10,350	684	202	4.00	30.55
PSR Tacna	16,541	1,183	0	3.80	25.46
PSR Moquegua	142	20	0	3.80	38.07
PSR Ilo	190	34	0	3.90	19.83
PSR La Joya	17,457	1,001	154	3.89	30.06
Total Distribuido	84,730				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	84,730	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.