



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

11-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,625	2,608	1,160	3.84	24.95
PSR Arequipa SUR	20,025	1,312	905	3.94	30.23
PSR Tacna	17,865	1,106	0	3.80	25.36
PSR Moquegua	156	22	0	3.59	38.74
PSR Ilo	190	34	0	3.90	18.12
PSR La Joya	20,232	1,519	281	3.89	30.15
Total Distribuido	100,093				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	100,093	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.