



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 12-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,211	2,512	1,256	3.83	25.93
PSR Arequipa SUR	24,525	1,496	748	3.91	28.83
PSR Tacna	21,420	1,484	0	3.89	20.74
PSR Moquegua	159	20	0	3.59	37.32
PSR Ilo	213	34	0	3.90	18.59
PSR La Joya	20,790	1,291	521	3.89	30.50
Total Distribuido	109,317				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,317	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.