



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

14-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,425	2,544	1,408	3.84	26.74
PSR Arequipa SUR	28,125	1,624	1,000	3.95	22.66
PSR Tacna	23,444	1,338	732	3.80	24.46
PSR Moquegua	160	20	0	3.59	31.37
PSR Ilo	209	29	0	3.81	21.35
PSR La Joya	15,120	1,278	507	3.89	28.11
Total Distribuido	110,483				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,483	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.