



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 15-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,975	2,288	1,368	3.83	20.35
PSR Arequipa SUR	28,350	1,528	900	3.98	24.93
PSR Tacna	21,645	1,338	588	3.80	24.99
PSR Moquegua	145	21	0	3.59	33.95
PSR Ilo	193	28	0	3.81	24.86
PSR La Joya	18,300	1,221	139	3.89	25.88
Total Distribuido	111,607				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	111,607	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.