



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

17-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	24,300	1,752	636	3.83	27.19
PSR Arequipa SUR	9,675	1,592	274	3.92	29.77
PSR Tacna	16,561	1,011	514	3.80	25.60
PSR Moquegua	162	21	0	3.59	37.00
PSR Ilo	190	31	0	3.81	22.21
PSR La Joya	12,825	1,031	119	4.00	28.16
Total Distribuido	63,713				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	63,713	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.