



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

20-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,343	2,464	1,024	3.86	24.26
PSR Arequipa SUR	24,750	1,376	708	3.97	26.74
PSR Tacna	21,987	1,394	696	3.89	25.49
PSR Moquegua	169	21	0	3.59	36.59
PSR Ilo	195	28	0	3.80	21.82
PSR La Joya	20,099	1,680	266	3.89	29.67
Total Distribuido	107,543				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,543	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.