



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

21-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,999	2,448	1,264	3.81	23.85
PSR Arequipa SUR	23,400	1,544	732	3.98	27.26
PSR Tacna	24,121	1,430	558	3.89	25.36
PSR Moquegua	156	20	0	3.59	39.25
PSR Ilo	195	32	0	3.80	24.50
PSR La Joya	25,710	1,637	258	3.80	28.86
Total Distribuido	119,581				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	119,581	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.