



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

22-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,800	2,512	1,288	3.81	22.91
PSR Arequipa SUR	21,825	1,376	716	3.97	26.10
PSR Tacna	23,534	1,488	0	3.89	24.51
PSR Moquegua	146	21	0	3.59	39.50
PSR Ilo	185	25	0	3.80	27.12
PSR La Joya	20,070	1,649	105	4.00	29.35
Total Distribuido	112,560				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,560	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.