



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

23-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,450	2,448	1,080	3.84	24.20
PSR Arequipa SUR	22,275	1,296	185	4.00	26.86
PSR Tacna	17,459	1,157	512	3.89	25.21
PSR Moquegua	139	21	0	3.59	38.00
PSR Ilo	177	27	0	3.80	30.12
PSR La Joya	16,938	1,058	119	3.89	28.59
Total Distribuido	102,438				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	102,438	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.