



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

24-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	27,180	1,904	744	3.83	26.71
PSR Arequipa SUR	9,563	1,576	185	3.89	30.01
PSR Tacna	15,129	991	0	3.89	26.82
PSR Moquegua	179	22	0	3.59	33.65
PSR Ilo	198	30	0	3.80	27.75
PSR La Joya	17,910	1,069	260	3.89	28.73
Total Distribuido	70,158				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	70,158	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.