



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

25-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,972	2,248	1,368	3.84	24.66
PSR Arequipa SUR	28,125	1,768	1,016	3.97	27.12
PSR Tacna	16,470	1,326	518	3.89	26.44
PSR Moquegua	143	24	0	3.59	38.50
PSR Ilo	180	25	0	3.80	21.63
PSR La Joya	20,520	1,623	268	3.89	28.63
Total Distribuido	111,410				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	111,410	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.