



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

27-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,775	2,528	1,240	3.84	23.74
PSR Arequipa SUR	28,350	1,560	294	3.95	27.48
PSR Tacna	15,660	987	0	3.89	27.87
PSR Moquegua	164	25	0	3.59	40.50
PSR Ilo	187	27	0	3.80	26.84
PSR La Joya	18,000	1,477	152	3.89	29.93
Total Distribuido	107,136				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,136	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.