



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 28-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,729	2,384	1,232	3.83	26.01
PSR Arequipa SUR	26,775	1,520	864	3.92	28.43
PSR Tacna	16,110	1,003	496	3.89	27.71
PSR Moquegua	160	22	0	3.59	40.24
PSR Ilo	193	28	0	3.80	25.46
PSR La Joya	16,290	1,483	110	3.89	31.66
Total Distribuido	107,257				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,257	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.