



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

29-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,200	2,496	1,312	3.84	23.33
PSR Arequipa SUR	28,125	1,512	780	3.95	27.39
PSR Tacna	15,030	1,319	516	3.89	25.68
PSR Moquegua	140	20	0	4.00	29.61
PSR Ilo	185	30	0	3.80	27.09
PSR La Joya	12,451	1,214	94	4.00	28.61
Total Distribuido	99,131				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	99,131	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.