



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

06/Oct/2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 42,138                 | 2,560               | 1,104               | 3.92                      | 25.41                   |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 28,575                 | 1,640               | 828                 | 3.94                      | 30.08                   |
| <b>PSR Tacna</b>          | 24,687                 | 1,483               | 0                   | 4.00                      | 26.86                   |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 131                    | 22                  | 0                   | 3.60                      | 37.75                   |
| <b>PSR Ilo</b>            | 185                    | 27                  | 0                   | 3.80                      | 24.60                   |
| <b>PSR La Joya</b>        | 23,976                 | 2,772               | 0                   | 3.89                      | 32.63                   |
| <b>Total Distribuido</b>  | 119,692                | N/A                 | N/A                 | N/A                       | N/A                     |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|  |         |     |     |     |     |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 119,692 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.