



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 11/Oct/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| PSR Arequipa NORTE | 41,400 | 2,576 | 980 | 3.92 | 26.78 |
| PSR Arequipa SUR | 26,100 | 1,560 | 876 | 3.95 | 29.67 |
| PSR Tacna | 21,128 | 1,428 | 548 | 4.00 | 27.49 |
| PSR Moquegua | 154 | 24 | 0 | 3.60 | 37.75 |
| PSR Ilo | 186 | 183 | 0 | 3.69 | 25.87 |
| PSR La Joya | 20,832 | 1,423 | 0 | 3.89 | 33.98 |
| Total Distribuido | 109,799 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

| | | | | | |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| Residencial, Comercial e Industrial | 109,799 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.