



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 15/Oct/2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	16,020	2,048	344	3.92	27.50
<b>PSR Arequipa SUR</b>	6,075	1,376	68	3.94	30.78
<b>PSR Tacna</b>	15,939	1,297	506	4.00	29.37
<b>PSR Moquegua</b>	166	25	0	3.60	37.75
<b>PSR Ilo</b>	185	139	0	3.69	28.11
<b>PSR La Joya</b>	13,200	2,140	0	3.89	33.17
<b>Total Distribuido</b>	51,585	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	51,585	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.