



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 19/Oct/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,850	2,464	996	3.92	27.64
PSR Arequipa SUR	27,900	1,448	952	3.98	29.82
PSR Tacna	20,295	1,415	521	4.00	31.75
PSR Moquegua	147	22	0	3.60	38.72
PSR Ilo	201	112	0	3.69	30.20
PSR La Joya	17,760	1,844	0	3.89	32.15
Total Distribuido	108,153	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,153	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.