



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 23/Oct/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,838	2,608	1,144	3.92	25.40
PSR Arequipa SUR	27,225	1,584	932	3.97	25.36
PSR Tacna	23,310	1,488	732	3.89	28.62
PSR Moquegua	151	24	0	3.60	35.99
PSR Ilo	198	122	0	3.70	24.98
PSR La Joya	21,600	1,254	0	3.80	31.10
Total Distribuido	117,322	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	117,322	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.