



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 24/Oct/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,739	2,608	980	3.92	25.93
PSR Arequipa SUR	32,067	1,616	976	3.97	29.34
PSR Tacna	23,445	1,622	573	4.00	27.95
PSR Moquegua	151	26	0	3.60	39.99
PSR Ilo	199	87	0	3.70	22.69
PSR La Joya	24,732	1,518	0	3.80	31.73
Total Distribuido	125,333	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	125,333	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.