



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 06/Oct/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	20,250	1,576	568	3.91	27.47
PSR Arequipa SUR	8,415	984	187	3.95	28.93
PSR Tacna	16,650	918	564	4.01	30.17
PSR Moquegua	177	22	0	3.60	37.45
PSR Ilo	164	22	0	3.80	29.96
PSR La Joya	17,322	1,002	117	3.80	29.59
Total Distribuido	62,978	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	62,978	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.