



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 09/Oct/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,175	2,432	1,104	3.91	24.61
PSR Arequipa SUR	26,438	1,640	704	3.95	27.03
PSR Tacna	19,080	1,038	625	4.02	22.02
PSR Moquegua	183	25	0	3.60	32.00
PSR Ilo	182	29	0	3.80	21.71
PSR La Joya	15,378	1,341	111	3.80	28.37
Total Distribuido	102,435	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	102,435	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.