



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 12/Oct/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,150	2,304	964	3.92	25.80
PSR Arequipa SUR	23,850	1,392	580	3.97	28.24
PSR Tacna	15,471	963	342	4.02	28.22
PSR Moquegua	136	20	0	3.60	35.24
PSR Ilo	159	22	0	3.80	30.10
PSR La Joya	15,030	916	109	3.80	30.61
Total Distribuido	93,795	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	93,795	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.