



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 14/oct/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Mxima (C)
PSR Arequipa NORTE	40,725	2,592	568	3.92	28.36
PSR Arequipa SUR	27,225	1,784	724	3.97	29.68
PSR Tacna	15,210	1,131	337	4.00	29.99
PSR Moquegua	149	25	0	3.60	37.48
PSR Ilo	168	21	0	3.80	27.72
PSR La Joya	22,695	1,517	131	3.80	30.12
Total Distribuido	106,173	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	106,173	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo mximo y flujo mnimo corresponden a la medicin realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del da previo hasta las 06:00 am. del presente da.
- Los datos de presin de entrega corresponden a los valores instantneos de presin regulada a la salida de las Plantas Satlite en los puntos de recepcin, y son obtenidos al trmino del da operativo previo (06:00 am.)
- La informacin contenida en el presente reporte es operativa y referencial.