



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 15/oct/2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	37,575	2,544	1,064	3.92	26.46
<b>PSR Arequipa SUR</b>	26,438	2,144	190	3.97	28.70
<b>PSR Tacna</b>	15,517	939	505	4.00	27.40
<b>PSR Moquegua</b>	158	24	0	3.60	38.75
<b>PSR Ilo</b>	182	28	0	3.80	24.09
<b>PSR La Joya</b>	17,160	1,211	124	3.80	32.74
<b>Total Distribuido</b>	97,029	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	97,029	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.