



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 20/Oct/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	24,075	1,832	632	3.91	24.85
PSR Arequipa SUR	5,850	1,112	75	3.95	28.56
PSR Tacna	18,675	1,049	600	4.00	27.39
PSR Moquegua	198	25	0	3.60	36.90
PSR Ilo	159	28	0	3.69	23.87
PSR La Joya	22,125	970	269	3.80	27.99
Total Distribuido	71,082	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	71,082	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.