



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 27/oct/2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	19,350	1,608	426	3.91	28.59
<b>PSR Arequipa SUR</b>	9,450	1,472	260	3.97	30.74
<b>PSR Tacna</b>	23,130	1,085	247	4.00	27.48
<b>PSR Moquegua</b>	166	27	0	3.60	40.11
<b>PSR Ilo</b>	185	28	0	3.89	23.70
<b>PSR La Joya</b>	3,721	422	108	3.80	33.39
<b>Total Distribuido</b>	56,002	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	56,002	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.