



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 29/Oct/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,375	2,368	1,176	3.91	25.65
PSR Arequipa SUR	18,675	1,248	524	3.97	29.88
PSR Tacna	11,790	1,009	426	4.00	29.35
PSR Moquegua	163	29	0	3.60	38.72
PSR Ilo	178	25	0	3.80	28.10
PSR La Joya	23,805	1,512	126	3.80	32.16
Total Distribuido	93,986	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	93,986	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.