



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

08/Oct/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	31,022	2,192	792	3.95	24.52
PSR Arequipa SUR	17,490	1,744	446	3.92	26.69
PSR Tacna	23,426	1,478	309	4.01	26.37
PSR Moquegua	167	23	0	3.59	34.37
PSR Ilo	179	23	0	3.81	28.61
PSR La Joya	6,951	952	76	3.94	26.62
Total Distribuido	79,235	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	79,235	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.