



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

09/Oct/2025

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	49,816	2,880	1,280	3.95	21.73
<b>PSR Arequipa SUR</b>	26,576	1,744	604	3.94	24.72
<b>PSR Tacna</b>	28,314	1,482	777	4.01	27.21
<b>PSR Moquegua</b>	160	24	0	3.59	36.05
<b>PSR Ilo</b>	174	23	0	3.81	28.87
<b>PSR La Joya</b>	13,275	1,623	81	3.83	26.36
<b>Total Distribuido</b>	118,314				

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	118,314	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.