



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

12-Oct-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	30,658	2,288	828	3.95	24.08
PSR Arequipa SUR	9,276	1,264	238	3.94	29.70
PSR Tacna	24,778	1,460	719	4.01	26.60
PSR Moquegua	158	28	0	3.59	37.48
PSR Ilo	173	24	0	3.81	22.35
PSR La Joya	16,655	903	98	3.94	28.97
Total Distribuido	81,698	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	81,698	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.