



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

13/Oct/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	49,735	3,088	1,368	3.95	22.66
PSR Arequipa SUR	27,253	1,616	688	3.94	26.26
PSR Tacna	23,303	1,327	697	4.01	25.94
PSR Moquegua	162	23	0	3.59	35.99
PSR Ilo	169	25	0	3.81	29.48
PSR La Joya	24,006	1,666	380	3.94	28.03
Total Distribuido	124,628	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	124,628	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.