



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 18/Oct/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,345	2,928	1,160	3.95	24.04
PSR Arequipa SUR	22,033	1,496	364	3.94	28.63
PSR Tacna	15,882	1,248	443	4.01	27.25
PSR Moquegua	142	20	0	3.59	38.80
PSR Ilo	166	23	0	3.81	29.23
PSR La Joya	16,164	987	201	3.94	30.57
Total Distribuido	101,733	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	101,733	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.