



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 20/Oct/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	52,124	2,880	1,528	3.95	24.60
PSR Arequipa SUR	25,663	1,536	680	3.94	28.27
PSR Tacna	24,154	1,541	565	4.01	27.19
PSR Moquegua	166	27	0	3.59	39.65
PSR Ilo	169	23	0	3.81	25.75
PSR La Joya	19,376	1,232	155	3.94	30.35
Total Distribuido	121,651	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	121,651	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.