



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21/Oct/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	48,119	2,976	1,312	3.94	23.75
PSR Arequipa SUR	25,212	1,552	208	3.94	27.59
PSR Tacna	25,714	1,506	825	4.01	27.48
PSR Moquegua	162	23	0	3.59	37.55
PSR Ilo	172	22	0	3.81	27.74
PSR La Joya	19,806	1,304	309	3.94	29.37
Total Distribuido	119,185	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	119,185	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.