



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 24/Oct/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	50,870	2,880	1,416	3.94	23.72
PSR Arequipa SUR	19,988	1,336	356	3.94	27.83
PSR Tacna	26,706	1,405	739	4.01	27.94
PSR Moquegua	145	22	0	3.59	36.20
PSR Ilo	162	24	0	3.81	27.08
PSR La Joya	8,363	750	70	3.94	29.08
Total Distribuido	106,234				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	106,234	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.