



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 28/Oct/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	48,563	2,976	1,280	3.94	23.66
PSR Arequipa SUR	25,212	1,608	478	3.94	28.49
PSR Tacna	17,158	1,057	537	4.01	29.12
PSR Moquegua	164	25	0	3.59	36.75
PSR Ilo	172	24	0	3.81	26.87
PSR La Joya	25,997	1,506	238	3.94	29.39
Total Distribuido	117,265	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	117,265	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.