



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 29/Oct/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	48,027	3,792	784	3.94	25.31
PSR Arequipa SUR	20,667	1,320	432	3.94	28.25
PSR Tacna	17,489	1,095	529	4.01	29.74
PSR Moquegua	163	24	0	3.59	37.73
PSR Ilo	175	23	0	3.81	31.23
PSR La Joya	22,247	1,477	193	3.94	29.22
Total Distribuido	108,767	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,767	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.