



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 31/Oct/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,464	2,848	1,264	3.94	24.00
PSR Arequipa SUR	17,263	1,408	218	3.94	27.45
PSR Tacna	15,977	1,013	403	4.01	29.11
PSR Moquegua	135	21	0	3.59	38.42
PSR Ilo	149	19	0	3.81	29.73
PSR La Joya	18,301	1,460	349	3.94	29.24
Total Distribuido	99,289	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	99,289	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.