



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

2-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	35,325	2,144	996	3.80	23.24
PSR Arequipa SUR	31,163	1,656	1,008	3.88	25.56
PSR Tacna	16,920	1,128	651	3.89	23.99
PSR Moquegua	171	26	0	3.59	34.73
PSR Ilo	211	36	0	3.81	23.77
PSR La Joya	23,760	1,656	162	4.00	27.21
Total Distribuido	107,550				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,550	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.