



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

3-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,950	2,480	1,368	3.80	22.86
PSR Arequipa SUR	29,700	1,748	1,028	3.89	25.66
PSR Tacna	18,630	934	655	3.89	24.87
PSR Moquegua	171	25	0	3.59	34.54
PSR Ilo	211	32	0	3.81	21.60
PSR La Joya	24,720	1,725	201	3.90	28.10
Total Distribuido	114,382				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	114,382	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.