



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

4-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,275	2,240	660	3.81	21.52
PSR Arequipa SUR	26,325	1,536	138	4.00	27.68
PSR Tacna	14,805	869	654	3.89	21.56
PSR Moquegua	151	25	0	3.59	34.19
PSR Ilo	198	33	0	3.81	21.84
PSR La Joya	16,890	957	251	3.90	27.09
Total Distribuido	98,643				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	98,643	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.