



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

5-Set-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	24,525	2,096	179	3.80	27.69
PSR Arequipa SUR	9,113	1,392	0	3.86	28.93
PSR Tacna	17,685	989	689	3.89	17.24
PSR Moquegua	173	26	0	3.59	34.02
PSR Ilo	218	30	0	3.81	17.47
PSR La Joya	11,745	962	131	3.90	30.05
Total Distribuido	63,458				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	63,458	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.